



Република Србија
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУ.бр.IV – 22 3/17
Дана 03.03.2017. године
П А Н Ч Е В О

На основу чл. 63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара – замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву број 1.3.1./17 за потребе Вишег суда у Панчеву на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 02.03.2017.г., у 13,40 часова,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Питања заинтересованог лица:

Да ли је висина позиција дата укључујући подпрофил за солбанке или је дата без њих?
Које ПВЦ лајсне се користе за опшивање прозора са унутрашње стране, да ли је у питању первајз лајсна или L лајсна? Које су димензије лајсни за опшивање?

Одговор:

Висина позиције је дата на основу величине отвора у зиду, тј висина позиције је дата као растојање између хоризонталних шпалетни.

За већ замењене прозоре употребљене су троугласте PVC лајсне, оквирних димензија 3/3cm (својим изгледом и димензијама веома су сличне троугластим паркет лајснама).



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ