



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ  
СУ IV 22-16/16  
03.06.2016.г.  
Панчево

На основу чл. 63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара – замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву број 1.3.2./16 за потребе Вишег суда у Панчеву на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 02.06.2016.г., у 11,52 часова,

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

#### Питања заинтересованог лица:

У условима се тражи да стакло буде нискоемисионо 4 +16 + 4, а профил да буде петкоморни. Коефицијент топлотне проводљивости профила да буде  $U_f=1,3W/m^2K$ , а целог прозора 1,15  $W/m^2K$ . Испитивањем је немогуће добити такве карактеристике за такав прозор, небитно који је петкоморни профил у питању. Како доказати онда тражене коефицијенте? Или је грешке и треба исправити тражене параметре.

#### Одговор:

Ради појашњења, измењена је конкурсна документација у овом делу дана 03.06.2016.г. Измене се могу преузети на интернет страници Вишег суда у Панчеву и на Порталу јавних набавки.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ