



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУ IV 22-16/16
03.06.2016.г.
Панчево

На основу чл. 63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара – замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву број 1.3.2./16 за потребе Вишег суда у Панчеву на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 01.06.2016.г., у 12,27 часова,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Питања заинтересованог лица:

Конкурсном документацијом сте тражили да коефицијент топлотне проводљивости целог прозора износи $1,15\text{W/m}^2\text{K}$. Према нашим прачунима и атестима које имамо, са коефицијентом проводљивости штока и крила од $U_f=1,3\text{W/m}^2\text{K}$, и двослојним нискоемисионим стаклима 4+16+4 са коефицијентом $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$, ми добијамо коефицијент топлотне проводљивости целог прозора $U_w=1,21\text{W/m}^2\text{K}$, а не $1,15\text{W/m}^2\text{K}$ колико сте ви тражили. Молим за објашњење?

Одговор:

Ради појашњења, измењена је конкурсна документација у овом делу дана 03.06.2016.г. Измене се могу преузети на интернет страници Вишег суда у Панчеву и на Порталу јавних набавки.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ